


3. ケーブル工具 (VVVF 1.6mm又は2.0mm)専用で配管工事には
使えません。
2. 取付用下穴はφ8~10.0mmの丸穴をあけてください。
注) 1. 次の条件のパネルに取付けることができます。
・フリーアクセスフロアパネルの厚さ(表面仕上げ材含む)が均一で
1.2mm以上~3.6mm以下
・床仕上高さ65mm以上

番号	品名	規格	備考
11	コシセント	ガリア:ユリア 2P15A 125V	
10	取付用ねじ	M4×50 ステンレス鋼板	
9	取付金具	鋼板 (11.6)	電気壁面めつき
8	アース端子ねじ	M4×5 (L字)	銅合金端子
7	端子台カバー	ABS樹脂	
6	リード導力バー	ABS樹脂	
5	端子台	ヨリ7	
4	押ボタン	クロロブレンゴム	
3	カバー	PC-ABS	
2	ブレート	PC-ABS	
1	外観	ステンレス鋼板 (11.5)	



パナソニック株式会社

車体(mm) 第三角法 JIS-A3